



MORELIA
— Gobierno Municipal —



2018 - 2021

Dependencia: Coordinación Municipal de Protección Civil

Área: Análisis y Evaluación de Riesgos.

Oficio No. P.C.B.M/164/2021

Fecha: 16 de agosto del año 2021

MARIANA JIMENEZ MENDOZA
PRESENTE. —

Se adjunta al presente, Reporte Técnico de inspección y valoración de las condiciones de riesgo del inmueble ubicado en el **FRACCIONAMIENTO MISION DE LA MONTAÑA, CALLE MIGUEL HIDALGO # 1041, INTERIOR TURMALINA # 165 COLONIA JESUS DEL MONTE DE MORELIA, MICHOACÁN**; realizada por personal de ésta Dirección a mi cargo, el cual por sí solo se explica.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.
LIC. ROGELIO ARMANDO RANGEL REGUERA.

C.c.p.- Archivo/Minutar.



Coordinación Municipal de Protección Civil
Av. Leandro Valle #50 Col. Nicolaitas Ilustres
Morelia Michoacán C.P. 58149 (443) 322-55-02 al 05





COORDINACIÓN MUNICIPAL
DE PROTECCIÓN CIVIL

No. de Control: AER_RT #141_21
Lugar y Fecha: Morelia, Mich. a 06 de agosto de 2021

REPORTE TÉCNICO

REPORTE DE INSPECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RIESGO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO MISION DE LA MONTAÑA, CALLE MIGUEL HIDALGO # 1041, INTERIOR TURMALINA # 165 COLONIA JESUS DEL MONTE DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN; A PETICIÓN DE MARIANA JIMENEZ MENDOZA

Durante la visita de inspección se encontraron diversos daños tales como agrietamientos y presencia de humedad en muros, se observó desplome de 7° del muro de contención ubicado en el límite noreste del inmueble. Sobre el cual se unió el muro perimetral de la vivienda. En el patio se tiene una capa superficial de tierra de 10 cm aproximadamente, bajo la cual se observó el relleno del terreno con diverso material incluida basura. Los daños observados al momento son de nivel bajo a Medio, los cuales pueden agravarse con el paso del tiempo. Dada la unión del muro de contención desplomado con el muro perimetral de la vivienda, si se continua el desplazamiento y desplome del mismo, causara afectación a la vivienda, requiriéndose una reparación mayor para garantizar la seguridad de la vivienda.

Se recomienda llevar a cabo una revisión por parte de un perito estructurista para que determine las obras necesarias para garantizar la estabilidad estructural del inmueble.

Este Reporte Técnico se elabora partiendo del conocimiento de los desastres que ocasionan los fenómenos perturbadores en la ciudad de Morelia, Michoacán. **Se deslinda a la autoridad municipal de la ocurrencia de eventos adversos no predecibles con el estado actual del conocimiento en la materia.**

Este documento se fundamenta en el Artículo 1; Artículo 2; Artículo 7 Artículo 26 Fracción II, III, IV, V, VII y VIII; Artículo 29 Fracción I, X y XI; Artículo 57 y Artículo 72 del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Morelia. Artículo 3 Fracción I, VII y VIII y Artículo 18 Fracción IV de la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán. Artículo 4 Fracción I, III; Artículo 73; Artículo 75 Fracción I, V y VII; Artículo 84; Artículo 89 y Artículo 90 de la Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de junio de 2012, actualizada mediante publicación en dicho medio el 19 de enero de 2018.

ATENTAMENTE

MID Edgar Zamudio Alejandro
Análisis y Evaluación de Riesgos



MUNICIPIO DE MORELIA, MICH.
 R.F.C. MMM-850101-843
 ALLENDE 403, COL. CENTRO, C.P 58000
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBO No. 8769922
No. de Referencia 6

RECIBO OFICIAL

OFICINA DE COBRO	FECHA	RFC
Protecc. Civil	13/07/2021	

CONTRIBUYENTE
JIMENEZ MENDOZA MARIANA


DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE
 MIGUEL HIDALGO 1041 INT TURMALINA NO 165 , JESUS DEL MONTE MORELIA MICHOACAN
 C.P. 58350

CONCEPTOS	IMPORTE
Ubicacion: No. Folio 1752 SOE(PROTECCION CIVIL) 0	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	
DICTAMEN TECNICO (A. DE V. Y R. EN B.I.) EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO PARA INMUEBLES YA EXISTENTES(41430000700003)	896.20
OTROS APROVECHAMIENTOS	
OTROS NO ESPECIFICADOS(CARGOS POR REDONDEO)(41690000200018)	-0.20
Efectivo: \$1,000.00 Cambio:104.00	
CANTIDAD CON LETRA	TOTAL
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.)	896.00



*Para poder Facturar se necesitan los siguientes datos RECIBO No, FECHA y TOTAL.

SARAHIS



SELLO
CONTRIBUYENTE



CAJERO

Nº 599162 E